

ZULASSUNGSINHABER:
Pipesec ApS
Kronprinsessegade 46 E
DK-1306 Kopenhagen K
Telefon: +45 54 70 51 41
Webseite: www.pipesec.com

Rattensperre für Reinigungs- und Revisionsschacht

PIPESEC

typ 110 – 250 mm

HERSTELLER:
Pipesec ApS, Dänemark

KENNZEICHNUNG:

- Herstellermarke: Pipesec
- Typenbezeichnung
- Abmessungen
- Zulassungsnummer
- Zulassungsmarke: 
- Pfeil gibt Fließrichtung an

QUALITÄTSSICHERUNG:

Vom Zulassungsinhaber wird mit dem
Prüfinstitut Teknologisk Institut, Aarhus,
die vorgeschriebene
Qualitätssicherungsvereinbarung
aufrechterhalten.

BEDINGUNGEN FÜR MONTAGE UNDE GEBRAUCH:

Die Rattensperre kann in Reinigungs- und Inspektionsbrunnen vom Typ 1, 2, 3
und 4 eingebaut werden.

Beim Einbau der Rattensperre Anweisungen des Zulassungsinhabers befolgen.

Die Installation muss auch nach DS 432, Norm für Entwässerungsanlagen
folgen.

Vor der Nutzung muss der Bauherr sicherstellen, dass Abschnitt 80 der
Bauordnung BR 18 ist, erfüllt.

BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Die Rattensperre besteht aus einem U-förmigen Profil, in dem 2 voneinander
unabhängigen Pendelklappen aufgehängt sind.

Die Rattensperre passt für Reinigungs- und Inspektionsbrunnen mit Zufluss Ø
110, 125, 150/160, 200 und 250 mm.

Profil und Pendelklappen sind aus säurefestem Edelstahl, AISI 316L hergestellt.

An der Seite der Rattensperre, wo das Abwasser in die Rattensperre eingeleitet
wird, ist eine Gummidichtung montiert.

Die Installation erfolgt mittels einer dazu gehörigen Montagestange.